



**Distribuție
Energie
Electrică
România**

Sucursala Alba

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Alba
Piața Consiliul Europei, Nr. 1, 510096, Alba Iulia, jud. Alba

Tel: +40258805999

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14519580

Fax: +40258812410

office.alba@distributie-
energie.ro

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000121013

www.distributie-energie.ro

Către ORAȘUL ZLATNA,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 7040250902077 / 08.09.2025 pentru **obiectivul: PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI ZLATNA**

de la adresa: **Zlatna**, sat -, strada **UNIRII**, nr. **1a**, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **516100**, numar cadastral -, județul **ALBA**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7040250902077 / 17.11.2025

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelilor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Medie tensiune**|**Joasa tensiune**|**Înalta tensiune** -.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la -**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. - și a Certificatului de urbanism nr. - / ..-
6. Tariful de emiterie a avizului de amplasament este în valoare de **0.00** lei, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În zonă **Nu exista** instalatii electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala ALBA) este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Alba

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Alba
Piața Consiliul Europei, Nr. 1, 510096, Alba Iulia, jud. Alba

Tel: +40258805999

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14519580

Fax: +40258812410

office.alba@distributie-
energie.ro

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000121013

www.distributie-energie.ro

10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

In zona nou introdusă în intravilan se specifica condițiile de coexistență față de LEA (JT, MT, IT) atât la zona de construcții locuințe cât și la zona drumurilor conform memoriului tehnic atasat.

In zona studiată DEER Sucursala ALBA detine linii electrice aeriene de medie și joasă tensiune (LEA IT, LEA MT și LEA jt), linii electrice subterane de medie și joasă tensiune (LES MT și LES jt) precum și posturi de transformare (PTA, PTZ și PTab)

*** Față de LEA 110 kV se va respecta culoarul de protecție și siguranța de 37 m, respectiv 18.5m față de axul liniei, conform: Ordinul ANRE nr.239/2019 « Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice » și lățimile normate ale culoarelor de trecere (de funcționare) pentru LEA 110kV dublu circuit de 37m. În conformitate cu art.134 din normativ, pentru o linie electrică aeriană culoarul de trecere (de funcționare), zona de protecție și zona de siguranță coincid.**

*** Față de 20kV se va respecta culoarul de protecție și siguranța de 24 m, conform: Ordinul ANRE nr.239/2019 « Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice »**

*** Față de LEA 0,4 kV veți respecta condițiile impuse de PE 106/95 "Normativ pentru proiectarea și executarea liniilor electrice aeriene de j.t."**

*** Față de LES 20 kV și LES 0,4 kV din zona veți păstra distanța minimă impusă de NTE 007/08/00 - "Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice", precum și Ordinul ANRE nr.239/2019 « Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice ».**

*** Executarea lucrărilor de săpături din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, numai în prezența delegatului DEER Sucursala Alba și cu respectarea normelor de protecție a muncii specifice - NPSM. În caz contrar, beneficiarul (sau executantul, după caz) va suporta consecințele pt. orice deteriorare a instalațiilor precum și răspunderea în cazul accidentelor de natură electrică și/sau neelectrică.**

*** Pentru PTA se va respecta Ordinul ANRE nr.239/2019 « Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice » .**

*** Zona de protecție este delimitată de conturul fundației stâlpilor și de proiecția pe sol a platformei suspendate;**

*** Zona de siguranță este zona extinsă în spațiu delimitată la distanța de 20 m de la limita zonei de protecție;**

*** Pentru posturile de transformare PTZ și PTab zona de protecție este delimitată astfel:**

(i) de suprafața construită, respectiv de suprafața fundației (atunci când aceasta depășește conturul cabinei metalice), pe laturile fără uși de acces și fără ferestre de ventilație;

(ii) la distanță de 3 m față de latura cu acces în post/instalația de stocare pentru transformator;

(iii) la distanță de 1,5 m față de alte laturi cu uși, respectiv cu ferestre de ventilație, acolo unde este cazul;

În elaborarea prezentului aviz de principiu s-au respectat următoarele:

- Ordinul ANRE nr.239/2019 « Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice » .

- NTE 003/04/00 - "Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V";

- PE 106/95 "Normativ pentru proiectarea și executarea liniilor electrice aeriene de j.t."

- Legea nr. 123/2012- Legea energiei electrice și gazelor naturale;

- Ord. nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public;

- Ordinul nr. 25/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea;

- Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism

- Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis, realizarea construcțiilor pe un alt amplasament nu poate fi făcută decât după obținerea unui aviz pentru noul amplasament.



**Distribuție
Energie
Electrică
România**

Sucursala Alba

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Alba
Piața Consiliul Europei, Nr. 1, 510096, Alba Iulia, jud. Alba

Tel: +40258805999

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14519580

Fax: +40258812410

office.alba@distributie-
energie.ro

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000121013

www.distributie-energie.ro

Director Sucursala

ALBA

Ing. Alexandru-Aurel PERJU

Sef S.A.R. / Coordonator Compartiment
ALBA

Gheorghe DAMIAN-FILIP

Intocmit

Mihaela Corpade